
ROZDZIELNIA OŚWIETLENIA RO-II
U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=10,586kW
P = 5,714 kW
P = 4,872 kW
Pi = 10,586 kW
2x BIT500C 300/500V 40G1,0 - sterowanie z TSO-II-1
2x BIT500C 300/500V 40G1,0 - sterowanie z TSO-II-2
YKXSżo 5x35 - zasilanie z RG-O
STOP AW
(na drzwiach tablicy)
Rezerwa
Rezerwa
Budynek hali produkcyjnej nr 111, 112, 113
Obiekt:
Zamawiający:
Obiekt Badawczo - Rozwojowy Wydziału Mechanicznych
"OBRUM" Sp. z o.o.
44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102
Lokalizacja:
Gliwice, ul. Toszecka 102
Działka nr: 155/15
Temat:
Wymiana instalacji świetlnej podstawowej hali produkcyjnej
elektryczna
Branża:
Tytuł / rys.
SCHEMAT ROZDZIELNI OŚWIETLENIA RO-II nowa 2
Projektował:
mgr
Dariusz Bielecki
SEP/094/PWOE/05
Sprawdził:
Skala:
-----
Nr rys.
IE-07
Data:
05.2019
Biuro Usług Projektowo - Wdrożeniowych P.H.U. E.S.I.U.S.
44-153 Rzeczyca, ul. Kościelna 94, tel/fax: 32 233 31 47
www.esius.pl