
ROZDZIELNIA OŚWIETLENIA RO-IV
U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=13,926kW
P = 5,018 kW
P = 2,596 kW
P = 1,558 kW
Pi = 9,172 kW
Pi = 13,926 kW
YKXSżo 5x35 - zasilanie z RG-O
rezerwa
IV/21
IV/22
IV/23
IV/24
IV/25
IV/26
IV/27
IV/28
IV/29
IV/30
IV/31
IV/12
IV/13
IV/14
IV/15
IV/16
IV/17
IV/18
IV/19
IV/20
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
IV/6
IV/7
IV/8
IV/9
IV/10
IV/11
IV/40
IV/41
IV/42
FI1
FI2
FI3
FS
LK
Q1
Sterowanie IV/1 oświetlenie X
Sterowanie IV/1 oświetlenie Y
Sterowanie IV/2 oświetlenie X
Sterowanie IV/2 oświetlenie Y
Sterowanie IV/3 oświetlenie X
Sterowanie IV/3 oświetlenie Y
Sterowanie IV oświetlenie N
Sterowanie IV oświetlenie L1
Oprawa ośw. podstawowego - pomieszczenie przy RS10
Oprawa ośw. podstawowego - przedsionek warsztatu
Oprawa ośw. podstawowego - warsztat
Oprawa ośw. podstawowego - warsztat
Oprawa ośw. podstawowego -pomieszczeń nad pom. jaskiń
Oprawa ośw. podstawowego -ostrzewnice
Oprawa ośw. podstawowego -oświetlenie
Oprawa ośw. podstawowego -oświetlenie
Oprawa ośw. podstawowego -oświetlenie