
ROZDZIELNIA OŚWIETLENIA RO-I
U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=10,721kW
P = 4,901 kW
P = 5,820 kW
Pi = 10,721 kW
2x BiT500C 300/500V 40G1,0 - sterowanie z TSO-I-1
2x BiT500C 300/500V 40G1,0 - sterowanie z TSO-I-2
YKXSżo 5x35 - zasilanie z RG-O
Rezerwa
Rezerwa
Oprawa ośw. podstawowego - hala nawa 1
Oprawa ośw. podstawowego - biuro nawa 1
Oprawa ośw. podstawowego - korytarz przy RGnO nawa 1
Oprawa ośw. podstawowego - ucieczki nawa 1
Oprawa ośw. podstawowego - świetlica nawa 1
Oprawa ośw. podstawowego - hala nawa 1
Oprawa ośw. podstawowego - hala nawa 1
Oprawa ośw. podstawowego - hala