
ROZDZIELNIA OŚWIETLENIA RO-III
U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=20,665kW
TSO-III-2
P = 5,452 kW
P = 4,680 kW
2x BIT500C 300/500V 40G1,0 - sterowanie z TSO-III-2
TSO-III-1
P = 4,680 kW
P = 5,853 kW
Pi = 20,665 kW
2x BIT500C 300/500V 40G1,0 - sterowanie z TSO-III-1
YKXSzo 5x35 - zasilanie z RG-O