



Inwestycja: **Termomodernizacja hali produkcyjnej obiektu 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.**  
 Inwestor: **OBRUM Sp. z o. o. Gliwice**  
 Projektant: **PROGRESSUS Katowice**

**FORMULARZ ZIP/9/ 2022 z dnia 19.10.2022**

**ZAPYTANIE O INFORMACJĘ PROJEKTOWĄ**

SPORZĄDZAJĄCY ZIP: (imię, nazwisko, firma)	BRANZA / ZAKRES ROBÓT	OKREŚLENIE (Projekt, nr rysunku, lokalizacja, itp)
Kamil Piwowarczyk EKOMAXBUD Sp. z o.o	Bramy w ścianach zewnętrznych	Projekt budowlany – część opisowa strona nr. 22

**ZAPYTANIE:**

Prośba o informację.

Zaprojektowano:

- Brama roletowa BR-100 producenta Wiśniowski (Ubrama - 1,5 W/m<sup>2</sup>K).

Powyższa brama zgodnie z informacją producenta posiada U = 3,7 W/m<sup>2</sup>K, czy w takim razie można ją zabudować w hali ( Inwestor zadał pytanie czy nie będzie to miało wpływu na dofinansowanie z Wfośigw) ?

Zastosowanie innego typu bramy wiąże się z przeróbką instalacji wewnętrznych hali.

Proponujemy pozostawienie zaprojektowanej bramy rolowanej.

**EKOMAXBUD Sp. z o. o.**  
 ul. Krasickiego 3  
 42-693 Krupski Młyn  
 NIP 6452567205

**Prezes Zarządu**

Kamil Piwowarczyk

załączniki:  NIE /  TAK szt. \_\_\_\_\_ \*)

19.10.2022

(data i podpis sporządzającego ZIP)

data wpłynięcia zapytania do INSPEKTORA	data wpłynięcia zapytania do PROJEKTANTA

**ODPOWIEŹ PROJEKTANTA:**

Zaproponowana zmiana z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne jest nieistotna. Pozostaje kwestia wymagań Rozporządzenia, które podaje wymaganą termoizolacyjność drzwi wynoszącą 1,5 W/m<sup>2</sup>K. Zaproponowane rozwiązanie będzie zatem niezgodne z wymaganiami Rozporządzenia. Ostateczną decyzję pozostawiam Inwestorowi.

Szacunkowy koszt wprowadzonego rozwiązania

załączniki:  NIE /  TAK szt. \_\_\_\_\_ \*)

**dr inż. Ratal Domagała**  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 bez ograniczeń

10/20/2022

Nr upraw. 22/5816/EB/BKH/15

(data i podpis Projektanta udzielającego odpowiedzi)

data wpłynięcia odpowiedzi do INSPEKTORA	Zatwierdzenie INWESTORA do realizacji (data i podpis)	Zatwierdzenie INSPEKTORA do realizacji (data i podpis)	data wpłynięcia odpowiedzi do WYKONAWCY

Uwagi :

---



---



---

\*) niepotrzebne skreślić