



PGZ

Inwestycja: Termomodernizacja hali produkcyjnej obiektu 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3.
 Inwestor: OBRUM Sp. z o. o. Gliwice
 Projektant: PROGRESSUS Katowice

FORMULARZ ZIP/3/ 2022 z dnia 30.05.2022

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ PROJEKTOWĄ

SPORZĄDZAJĄCY ZIP: (imię, nazwisko, firma)	BRANŻA / ZAKRES ROBÓT	OKREŚLENIE (Projekt, nr rysunku, lokalizacja, itp)
Kamil Piwowarczyk EKOMAXBUD Sp. z o.o	Obudowa hali – montaż płyt warstwowych ściennych	Projekt budowlany – część opisowa strona nr. 24 Rysunek nr. II 11 A

ZAPYTANIE:

Prośba o zamianę płyt warstwowych oraz kolorystyki płyt o ciemnym kolorze :

Zaprojektowano :

Płyta ścienna PWS-S 200 z rdzeniem styropianowym o grubości 200 mm i współczynniku U=0,20

Kolorystyka : Płyty ścienne (w wersji gładkiej) wykonać w kolorach RAL 7039 oraz RAL 9002 zgodnie z częścią rysunkową opracowania

Proponowany materiał zamienny oraz kolorystyka :

Płyta ścienna GS inspire S 100 z rdzeniem PIR o grubości 100 mm i współczynniku U= 0,22 (zgodnie z założeniami audytu)

Kolorystka -Płyty ścienne (w wersji mikrofała) w kolorach RAL 9007 oraz RAL 9002

Zmiana dotyczy zastawiania RAL 9007 zamiast RAL 7039 ze względu na brak dostępności.

EKOMAXBUD Sp. z o. o.
 ul. Krasickiego 3
 42-693 Krupski Młyn
 NIP 6452567205

załączniki: NIE / TAK szt. 2 *)

30.05.2022 **Prezes Zarządu**
 Kamil Piwowarczyk
 (data i podpis sporządzającego ZIP)

data wpłynięcia zapytania do INSPEKTORA <u>30.05.2022</u> <i>Jarek Kat</i>	data wpłynięcia zapytania do PROJEKTANTA
---	--

ODPOWIEŹ PROJEKTANTA:

*Proponowane zmiany nie spowodują zwiększenia obciążenia.
 Wgratacie zgodne na wykonanie zaprojektowanych zmian.
 Jankowski*

Szacunkowy koszt wprowadzonego rozwiązania _____

załączniki: NIE / TAK szt. _____ *)

 (data i podpis Projektanta udzielającego odpowiedzi)

data wpłynięcia odpowiedzi do INSPEKTORA	Zatwierdzenie INWESTORA do realizacji (data i podpis)	Zatwierdzenie INSPEKTORA do realizacji (data i podpis)	data wpłynięcia odpowiedzi do WYKONAWCY

Uwagi : _____

*) niepotrzebne skreślić